

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Descrizione:

In tale scheda sono riportate le prescrizioni generali e le misure di coordinamento a cui gli addetti di tutte le imprese esecutrici, che interverranno a vario titolo all'interno dei "parcheggi in struttura", dovranno attenersi. Tali misure dovranno essere integrate con quelle specifiche riportate all'interno delle schede riferite alla lavorazione effettuata dalla singola impresa esecutrice.

Si rimanda alla parte A del documento per l'elenco completo dei "parcheggi in struttura" gestiti da APS Holding S.p.A..

Gestione delle emergenze:

Al fine di garantire un'efficace collaborazione si invita a prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie, ove presenti, affisse all'interno dei locali.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, si accerteranno che tutti i propri lavoratori, nonché quelli dei subappaltatori, siano a conoscenza dell'ubicazione delle vie di fuga e dei percorsi più brevi per raggiungerle. Durante i propri lavori le imprese esecutrici dovranno, inoltre, mantenere tali percorsi e uscite sgombre da ostacoli, attrezzature, etc., garantendone l'accessibilità e la fruibilità.

Ove le lavorazioni svolte comportino la necessità di modifiche all'organizzazione del sistema di gestione dell'emergenza (ad esempio: preclusione di uscite di emergenza e/o percorsi d'esodo, disattivazione dell'impianto di segnalazione di allarme antincendio, ecc.), queste dovranno essere preventivamente concordate con il referente del committente.

In caso di emergenza si dovrà avvertire il personale del committente. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in orari che non prevedono la presenza del personale del committente, in caso di emergenza gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno attivare i soccorsi esterni.

Sarà cura dell'impresa esecutrice tenere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati; una volta raggiunto il luogo di raduno, si provvederà a fare l'appello dei presenti in base alla lista aggiornata.

Ai fini della prevenzione incendi gli addetti delle imprese esecutrici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:



- **è vietato fumare nei luoghi ove ciò sia espressamente vietato da apposita segnaletica. È fatto divieto di fumare, di gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile all'interno ed in prossimità delle aree del committente;**
- **è vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera senza specifica autorizzazione del committente e al di fuori delle aree appositamente dedicate;**
- **è vietato introdurre all'interno di tutti i locali dei "parcheggi in struttura" materiali infiammabili e/o di manipolare materiali incandescenti o possibili fonti di innesco, salvo autorizzazione scritta del committente;**
- **è vietato introdurre all'interno di tutti i locali dei "parcheggi in struttura" apparecchi di riscaldamento salvo autorizzazione scritta del committente;**
- **è vietato depositare materiali davanti ai presidi antincendio (estintori, idranti, etc.) e**

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

alle uscite di sicurezza;

- è vietato lasciare incustoditi strumenti o macchinari non preventivamente disabilitati nel loro funzionamento o comunque messi in sicurezza;
- è fatto obbligo di rispettare le procedure del committente in caso di emergenza con particolare riferimento ai percorsi di evacuazione e uscite di sicurezza da utilizzare.

Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dal committente	Condizioni d'uso:
<input checked="" type="checkbox"/> SERVIZI IGIENICI	<p>I servizi igienici utilizzabili dalle ditte esecutrici sono quelli pubblici presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'interno di "Park Porte Contarine"; questi sono ubicati nei pressi dell'ingresso dedicato ai veicoli:  • all'interno di "Park Corso del Popolo – Stazione Sud"; questi sono ubicati nell'area a nord-est rispetto all'ingresso/uscita dei veicoli: 
<input checked="" type="checkbox"/> IMPIANTO ELETTRICO	<p>L'impresa esecutrice dovrà, nell'uso dell'impianto elettrico del committente, rispettare tutte le norme di sicurezza.</p> <p>In particolare il collegamento dovrà essere effettuato solo con prolunghe, derivazioni, ecc., a norma e utilizzando attrezzature con doppio isolamento o collegamento a terra, evitando di sovraccaricare l'impianto stesso.</p> <p>Eventuali collegamenti mobili o cavi non dovranno comportare intralcio nelle vie di passaggio e non dovranno inficiare la funzionalità delle compartimentazioni antincendio presenti all'interno degli edifici.</p> <p>Qualunque particolare esigenza (necessità di potenze superiori a quella erogata, difficoltà nei collegamenti, etc.) dovrà essere concordata con il committente.</p> <p>Le parti metalliche delle attrezzature, macchine e dell'impianto elettrico suscettibili di venire a contatto con persone, devono esser dotate di messa a terra.</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

	<p>Qualunque derivazione o cavo elettrico non dovrà presentare abrasioni, tagli o manomissioni. Utilizzare materiale elettrico solo dopo attenta verifica di personale esperto.</p> <p>I cavi devono essere di tipo resistente alle abrasioni e di tipo non propagante la fiamma, non devono essere collocati su luoghi di transito o a contatto di spigoli vivi; devono essere utilizzati in modo che la spina qualora non inserita nella presa non sia sotto tensione.</p> <p>Le prese multiple dovranno essere utilizzate rispettando la potenza massima ammissibile prevista. È vietato l'uso di triple per il collegamento della spina degli utilizzatori elettrici all'impianto elettrico del committente.</p> <p>È obbligatorio l'uso di collegamenti elettrici con grado di protezione adeguato agli ambienti lavorativi (presenza di polveri ed acqua).</p> <p>Le derivazioni, anche a spina, dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza e sempre la copertura degli organi, dei congegni e delle apparecchiature di protezione.</p> <p>L'impresa esecutrice dovrà utilizzare gli impianti elettrici del committente senza modificarli, manometterli o bypassare i dispositivi di sicurezza, salvo il caso degli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico stesso.</p> <p>Qualsiasi necessità di utilizzo dell'impianto elettrico da parte dell'impresa esecutrice che sia diverso da quello del normale uso delle prese elettriche, dovrà essere preventivamente richiesto ai referenti del committente per la necessaria autorizzazione. È fatto divieto alle ditte esecutrici qualsiasi manomissione o modifica agli impianti.</p> <p>Nel caso in cui per l'esecuzione dell'attività sia necessario lo stacco totale o parziale dell'alimentazione elettrica si dovrà richiedere autorizzazione al committente, concordare preventivamente con il committente i tempi di esecuzione in modo da non influire sull'attività del committente e si dovrà dare adeguata informazione sugli interventi da effettuare. Inoltre, ci si dovrà coordinare con il committente affinché vengano impartite chiare disposizioni di non effettuare manovre sugli impianti durante lo svolgimento degli interventi e si dovrà apporre il cartello "Lavori in corso, non effettuare manovre" in prossimità dei quadri elettrici.</p> <p>In caso d'incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l'incendio.</p> <p><u>Segue un elenco delle ubicazioni dei quadri elettrici generali presenti nei "parcheggi in struttura":</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • "Park Porte Contarine" → ubicato all'interno del locale tecnico vicino all'ingresso dedicato ai veicoli: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">   </div>
--	--

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024


S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

	<ul style="list-style-type: none">• "Park Fiera Nord" → ubicato all'interno di un armadio chiuso posto vicino all'ex - "ingresso L": • "Park Fiera Sud" → ubicato all'interno di un armadio chiuso posto vicino all'ingresso dedicato ai veicoli: • "Park Tommaseo" → ubicato all'interno del locale "Centrale rilevazione incendi" vicino all'ingresso/uscita dedicato ai veicoli; all'interno del locale è presente anche la centralina antincendio: 
--	--


APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

- **"Park Tribunale Sud"** → ubicato nei pressi del cancello automatico:



- **"Park del Sole"** → sono presenti n. 4 quadri elettrici, dislocati tra i tre settori dell'autorimessa (A, B, C):



- **"Park Camper Pontevigodarzere"** → ubicato all'interno di un armadio chiuso posizionato all'esterno dell'area camper nei pressi di un incrocio:




APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere


- **"Park Piazza Insurrezione"** → ubicato all'interno di un armadietto chiuso posizionato in prossimità di una delle colonne dell'edificio antistante i varchi di ingresso dedicati ai veicoli:



- **"Park Digione"** → ubicato all'interno del locale tecnico vicino all'ingresso/uscita dedicata ai pedoni:



- **"Park Conciapelli"** → ubicato all'interno del locale tecnico vicino all'ingresso/uscita dedicata ai pedoni; all'interno del locale sono presenti anche le centraline antincendio:



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

	<ul style="list-style-type: none"> "Park De Gasperi" → ubicato all'interno del locale tecnico vicino alla rampa di ingresso/uscita dedicata ai veicoli: <div data-bbox="603 584 911 846" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="932 499 1398 853" data-label="Image"> </div> "Park Corso del Popolo – Stazione Sud" → ubicato all'interno del locale tecnico vicino alla rampa di ingresso/uscita dedicata ai veicoli: <div data-bbox="590 976 938 1238" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="963 918 1385 1234" data-label="Image"> </div>
--	---

Descrizione dell'attività	Analisi dei rischi	Valut. rischio	Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Programmazione dell'intervento / cadenza:			
L'attività lavorativa avviene con cadenza prestabilita e concordata con il committente o a seguito di guasto o di richiesta di intervento da parte del committente	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	2	<p>Prima di procedere all'intervento l'impresa esecutrice dovrà avvertire il referente del committente e ottenere autorizzazione all'accesso ai luoghi.</p> <p>Prima di iniziare le lavorazioni si dovranno concordare luoghi di intervento e tempistica con il referente del committente.</p> <p>Il personale dell'impresa esecutrice non potrà circolare all'interno dei locali dei "parcheggi in struttura" che non sono oggetto dell'intervento e comunque al di fuori del proprio orario di lavoro; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale del committente o autorizzato da esso.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice non potranno chiedere aiuto, collaborazione, assistenza per l'effettuazione dell'attività lavorativa al personale del committente o ad addetti di altre imprese esecutrici eventualmente presenti.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice non potranno utilizzare attrezzature, macchinari, prodotti e materiali di proprietà del committente se non espressamente autorizzato e mediante preventiva compilazione del modulo mod. IMP-5.</p>




APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>Prima dell'inizio delle operazioni si procederà all'interdizione dei luoghi da sottoporre ad intervento in maniera da evitare la presenza o il passaggio di persone. In caso di necessità l'attraversamento di tali aree dovrà essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice.</p> <p><u>Il personale dell'impresa esecutrice potrà accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sarà destinato ad operare e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività. È fatto divieto di accedere a zone diverse da quelle per cui si è ricevuta l'autorizzazione o le aree in cui vi è preciso divieto di accesso indicato da apposita cartellonistica; nel caso in cui ciò sia necessario il personale dell'impresa esecutrice dovrà essere sempre accompagnato da personale del gestore dell'attività o autorizzato da esso.</u></p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti di innesco di incendio.</p> <p>Le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi antincendio dovranno essere sempre lasciati liberi ed accessibili.</p> <p>Le porte tagliafuoco dovranno essere mantenute chiuse o non ostruite per quelle collegate ad elettrocalamita.</p> <p><u>In caso di situazioni di emergenza che richiedano l'evacuazione dei locali si dovrà provvedere all'allertamento del personale del committente.</u></p> <p>All'interno dei locali dei "parcheggi in struttura" è vietato fumare.</p> <p>All'interno dei locali dei "parcheggi in struttura" è vietato utilizzare fiamme libere, materiali incandescenti o possibili fonti di innesco; eventuali deroghe dovranno essere concordate preventivamente con il referente del committente.</p> <p>All'interno dei locali dei "parcheggi in struttura" è vietato introdurre sostanze infiammabili, esplosive o comunque pericolose. Qualora ciò sia necessario allo svolgimento delle attività ciò dovrà essere comunicato preventivamente ed autorizzato dal committente.</p>
Accesso e permanenza sui luoghi d'intervento:			
Accesso "PARK PORTE CONTARINE"	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	2	<p>Il parcheggio è accessibile mediante una rampa dedicata alle vetture che dà su via Giacomo Matteotti.</p> <p>L'ingresso è presidiato da un impianto di barriere automatiche.</p> <p>Adiacente alla rampa è presente un camminamento dedicato ai pedoni, segnalato mediante cartellonistica verticale e segnaletica orizzontale.</p> <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p>



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			
<p>Accesso "COND. CENTRAL PARK"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>Il parcheggio è accessibile da via Annibale da Bassano ed è caratterizzato dalla presenza di due corsie distinte, una per l'ingresso e l'altra per l'uscita, dedicate a uso esclusivo dei veicoli e dotate da barriere automatiche.</p> <p>I diversi piani del parcheggio sono accessibili dai veicoli mediante una rampa coperta a doppio senso di marcia.</p>   <p>Tra la corsia di uscita e la struttura è presente il camminamento dedicato ai pedoni e l'ingresso che porta ai vari piani; essi sono comunicanti tra loro mediante una rampa di scale e due impianti di sollevamento (ascensori) posizionati nei pressi del vano scale.</p> <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p>



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

<p>Accesso "PARK FIERA NORD"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p> <p>Il parcheggio è accessibile da via Carlo Goldoni ed è caratterizzato dalla presenza di due varchi dedicati all'ingresso esclusivo dei veicoli presidiati da un impianto di barriere automatiche.</p>  <p>L'entrata e l'uscita dal parcheggio dei pedoni e gli spostamenti all'interno dello stesso avvengono seguendo i percorsi pedonali presenti e identificati mediante opportuna segnaletica orizzontale.</p>
<p>Accesso "PARK FIERA SUD"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p> <p>Il piano interrato del parcheggio è accessibile da Via Luigi Piccinato per mezzo di una rampa che permette l'ingresso e l'uscita dei veicoli; gli stessi sono presidiati da un sistema di barriere automatiche.</p>  <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p>



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>Sono presenti due accessi pedonali che permettono l'ingresso e l'uscita dal piano interrato per mezzo di vani scala.</p> <p>Un ingresso è posto nelle vicinanze della rampa di accesso dedicata ai veicoli, mentre il secondo si trova dalla parte di Via Niccolò Tommaseo:</p>  
<p>Accesso "PARK TOMMASEO"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>Il piano interrato del parcheggio è accessibile mediante una rampa a doppio senso di marcia dedicata ai veicoli. L'accesso è presidiato da un cancello elettrico, il quale resta aperto solo in fase di ingresso, ovvero dalle ore 07.00 alle ore 09.00 e da un sistema di barriere automatizzate.</p> <p>Adiacente al cancello elettrico, si trova l'ingresso dedicato ai pedoni; all'interno del parcheggio il camminamento dedicato ai pedoni è segnalato mediante opportuna segnaletica orizzontale.</p>




APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			  <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p>
<p>Accesso "PARK TRIBUNALE SUD"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>Il piano interrato del parcheggio è accessibile da Via Luigi Piccinato per mezzo di una rampa che permette l'ingresso e l'uscita dei veicoli; gli stessi sono presidiati da un cancello automatico, aperto dalle ore 07.00 alle ore 21.00.</p> <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p> <p>Alla fine del parcheggio è presente l'accesso pedonale che permette l'ingresso e l'uscita dal piano interrato per mezzo di un vano scala.</p>



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			  
--	--	--	---



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

<p>Accesso "PARK SOLE"</p> <p>DEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p> <p>I tre settori del piano interrato sono accessibili dai veicoli mediante una rampa a doppio senso di marcia e n° 2 entrate, una per il settore A e B e una per il settore C, dedicate a uso esclusivo dei veicoli.</p>  <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p> <p>All'interno di ciascun settore sono presenti diversi accessi pedonali che permettono l'ingresso e l'uscita dal piano interrato per mezzo di vani scale e di impianti di sollevamento (ascensori).</p>
<p>Accesso "PARK CAMPER PONTE- VIGODARZERE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p> <p>Il parcheggio è accessibile da via Telemaco Signorini ed è caratterizzato dalla presenza di due varchi separati, dedicati all'ingresso e all'uscita dei camper. In entrambi i varchi sono presenti un sistema di barriere automatizzate e un impianto semaforico.</p> 


APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

<p>Accesso "PARK PIAZZA INSURREZIONE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>Il parcheggio è accessibile da Piazza dell'Insurrezione ed è caratterizzato dalla presenza di n° 2 varchi dedicati all'ingresso, dotati di un sistema di barriere automatizzate.</p> 
<p>Accesso "PARK DIGIONE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>Il piano interrato del parcheggio è accessibile da via Digione mediante una rampa comune che permette l'ingresso e l'uscita dei veicoli.</p>  <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p> <p>Accanto all'accesso per i veicoli, è presente un cancello collegato a un vano scale che permette l'ingresso e l'uscita dei pedoni.</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Accesso "PARK CONCIAPELLI"	<ul style="list-style-type: none">• Investimento• Urti• Presenza del personale del committente• Presenza di personale di altre imprese esecutrici• Presenza di terzi	<p>2</p> <p>Il piano interrato del parcheggio è accessibile da Riviera dei Mugnai per mezzo di una rampa a doppio senso di marcia che permette l'ingresso e l'uscita dei veicoli; gli stessi sono presidiati da un cancello automatico elettrico.</p>  <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p> <p>L'ingresso/uscita dedicato ai pedoni si trova all'interno della struttura, nei pressi della rampa che porta al secondo piano interrato.</p> <p>All'interno di ciascun piano interrato, il camminamento dedicato ai pedoni è segnalato mediante opportuna segnaletica orizzontale.</p>
----------------------------------	--	--

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Accesso "PARK GASPERI"	DE	<ul style="list-style-type: none">• Investimento• Urti• Presenza del personale del committente• Presenza di personale di altre imprese esecutrici• Presenza di terzi	<p>2</p> <p>Il piano interrato del parcheggio è accessibile da Piazza A. De Gasperi per mezzo di una rampa a doppio senso di marcia che permette l'ingresso e l'uscita dei veicoli; gli stessi sono presidiati da un cancello automatico elettrico.</p>   <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p> <p>L'ingresso/uscita principale dedicato ai pedoni si trova in corrispondenza del cancello automatico elettrico; infatti, al centro dello stesso, è presente un'apertura che consente l'ingresso e/o l'uscita degli utenti.</p> 
------------------------------	----	--	---


APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Accesso "PARK CORSO DEL POPOLO – STAZIONE SUD"	<ul style="list-style-type: none">• Investimento• Urti• Presenza del personale del committente• Presenza di personale di altre imprese esecutrici• Presenza di terzi	<p>2</p> <p>Il piano interrato del parcheggio è accessibile da Corso del Popolo per mezzo di una rampa a doppio senso di marcia che permette l'ingresso e l'uscita dei veicoli; gli stessi sono presidiati da un cancello automatico elettrico.</p>  <p>Per quanto riguarda l'accesso al parcheggio con gli automezzi, le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione all'altezza dei propri autocarri in modo da evitare la collisione con il soffitto interno.</p> <p>Adiacente alla rampa dedicata alle vetture è presente un camminamento dedicato ai pedoni, il quale è segnalato mediante cartellonistica verticale e segnaletica orizzontale.</p> 
---	--	--

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Accesso "PARK SARPI"	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p> <p>Il parcheggio, accessibile da via Frà Paolo Sarpi, è caratterizzato dalla presenza di un varco (non automatizzato) dedicato all'ingresso dei veicoli, accanto al quale è presente il locale biglietteria.</p> 
Accesso e circolazione MISURE COMUNI A TUTTI I PARCHEGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Circolazione di veicoli • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p> <p>Il personale delle imprese esecutrici dovrà essere informato preventivamente sulle zone a cui può accedere; è fatto divieto di accedere ad aree diverse da quelle oggetto della specifica attività lavorativa.</p> <p>Gli orari e le modalità di accesso dovranno essere concordati, prima dell'inizio dei lavori, con il referente del committente.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice potranno accedere all'interno dei parcheggi con i propri automezzi solo <u>previa autorizzazione del referente del committente</u>.</p> <p><u>Ove presenti impianti di automazione dell'ingresso/uscita (ad esempio barre automatiche e/o cancelli apribili), il personale dell'impresa esecutrice dovrà avvicinarsi con il proprio mezzo a passo d'uomo in modo da attendere l'apertura di tali sistemi.</u></p> <p>Nel caso in cui non sia necessario accedere all'interno dei singoli parcheggi con il proprio automezzo e se presenti stalli liberi, il personale dell'impresa esecutrice potrà parcheggiare all'esterno in prossimità degli accessi e accedere alle strutture seguendo i camminamenti pedonali dedicati.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno accedere ai luoghi di lavoro solo dagli accessi previsti dal committente ed elencati in precedenza per ciascun parcheggio; in particolare, non dovranno seguire percorsi insicuri ma rispettare i percorsi e la segnaletica verticale e orizzontale presente.</p> <p>Prima di accedere all'interno dei locali, e in particolare in presenza di materiali di particolare ingombro, ovvero in funzione della natura delle attività e dei luoghi, gli addetti dell'impresa esecutrice si dovranno accertare che non sia presente personale del committente o di terzi, o comunque che non siano presenti fattori ostativi al sicuro espletamento delle attività.</p> <p>Qualora vengano riscontrati elementi o fattori imprevisti o tali da pregiudicare la sicura esecuzione dell'attività, l'impresa esecutrice dovrà astenersi dal darvi inizio o prosecuzione.</p> <p>Il personale dovrà esporre tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

		<p>Nella circolazione con gli autoveicoli all'interno dei parcheggi, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dalla segnaletica verticale e orizzontale presente.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice nell'avvicinarsi all'area di lavoro dovranno mantenere una velocità ridotta degli automezzi e utilizzare i dispositivi di segnalazione acustico-visiva. Prima di scendere dall'automezzo dovranno indossare adeguati indumenti ad alta visibilità. Il limite massimo di velocità consentito è di 10 km/h. Ove la situazione lo richieda od ove prescritto gli autisti dovranno procedere a passo d'uomo.</p> <p>Per le manovre critiche e con scarsa visibilità, l'operatore sul mezzo dovrà esser coadiuvato da un collega a terra. Verificare sempre l'efficienza dei dispositivi acustici e luminosi (avvisatore acustico, segnalatore di retromarcia e girofaro).</p> <p>Nel caso di presenza di personale del committente, di personale di altre imprese esecutrici, di clienti del parcheggio o di lavoratori delle attività limitrofe nelle aree di accesso e di manovra dell'automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso e attendere l'allontanamento delle persone.</p> <p>All'interno dei piazzali scoperti e dei singoli piani delle strutture potranno essere riservati alcuni parcheggi e alcune aree per la sosta dei mezzi delle ditte esecutrici e per le operazioni di carico/scarico, previa autorizzazione da parte del committente.</p> <p>La sosta di autoveicoli o mezzi è consentita, infatti, solo negli appositi spazi previsti; al di fuori di tali aree lo stazionamento degli automezzi potrà essere consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature e dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente del committente.</p> <p>Gli automezzi non potranno essere parcheggiati lungo i percorsi su cui si svolge la circolazione dei veicoli all'interno dei parcheggi.</p> <p>In caso di necessità durante lo svolgimento delle attività, previa autorizzazione del Committente, è consentita la sosta al di fuori delle aree contrassegnate. In tal caso il personale dell'impresa esecutrice avrà l'obbligo di segnalare la presenza del mezzo e delimitare l'area di intervento mediante appositi dispositivi di segnalazione.</p> <p>Gli automezzi non potranno essere parcheggiati o sostare in corrispondenza degli accessi e delle uscite di emergenza ed in corrispondenza dei presidi antincendio.</p> <p>In corrispondenza delle aree esterne individuate come "Punto di raccolta" e identificabili dalle planimetrie di emergenza presenti all'interno delle strutture, non potranno sostare automezzi e non potranno essere collocati depositi temporanei di materiali ed attrezzature.</p> <p><u>Tutti gli spostamenti degli addetti dell'impresa esecutrice devono avvenire utilizzando, ove presenti, gli appositi percorsi pedonali individuati dalla segnaletica orizzontale e comunque prestando la massima attenzione allo spostamento di veicoli.</u></p> <p>Nei parcheggi sprovvisti di segnaletica orizzontale, gli</p>
--	--	--

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>addetti dell'impresa esecutrice dovranno prestare attenzione al transito dei veicoli durante lo svolgimento delle attività lavorative.</p> <p>Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi i rischi di inciampo e scivolamento su pavimentazioni e scale interne ed esterne a causa di superfici bagnate, disgregate, umide, in seguito a interventi di pulizia o ad agenti atmosferici (pioggia umidità, ghiaccio etc.) e pertanto sono da adottare le normali regole di prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare.</p> <p>In caso di sversamenti di liquidi, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno installare apposita cartellonistica indicante il "pericolo rischio scivolamento".</p>
Carico/scarico del materiale	<ul style="list-style-type: none"> • Circolazione di veicoli • Investimento • Urti • Inciampo • Caduta • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	2	<p>Per il trasporto del materiale dovranno essere utilizzati i percorsi da concordare, prima dell'effettuazione delle lavorazioni, con il committente. È fatto divieto di utilizzare percorsi differenti, nonché di depositare il materiale lungo le vie di transito, le vie di fuga ed in prossimità delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio.</p> <p>Durante l'attività di trasporto e movimentazione del materiale all'interno delle aree dei parcheggi, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno richiedere al referente del committente di allontanare tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e di fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso.</p> <p>Durante le operazioni di carico/scarico di materiali necessari all'attività, il personale dell'impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale del committente e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. Le zone specifiche nelle quali effettuare le operazioni di scarico dei materiali e il deposito di materiali e/o attrezzature dovranno essere individuate, previa autorizzazione del Committente, in modo tale da mantenere le aree di lavoro e di passaggio libere e sgombre da ostacoli.</p> <p>Vanno realizzate, da parte delle imprese esecutrici, le recinzioni di tutte le aree di lavoro interessate dal rischio di caduta di oggetti dall'alto, di caduta di persone dall'alto, di contatto con linee elettriche o con organi in movimento temporaneamente non protetti per esigenze operative, e in genere di tutte le zone il cui accesso potrebbe essere fonte di rischio. Le recinzioni dovranno essere mantenute fino al termine delle lavorazioni.</p> <p>L'ingresso nella zona dei lavori di persone e mezzi provocherà un immediato arresto delle lavorazioni, che potranno proseguire solo dopo aver liberato l'area e ripristinato le condizioni di sicurezza.</p> <p>Le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi antincendio dovranno essere sempre lasciati liberi ed accessibili. Se per le operazioni di carico/scarico dovrà essere utilizzata un'uscita di emergenza, ciò dovrà esser preventivamente concordato ed autorizzato dal referente del committente, in tal caso non si dovranno mai occupare contemporaneamente due uscite di emergenza adiacenti.</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>Durante le fasi di carico/scarico il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. Gli automezzi dovranno essere lasciati in condizioni di sicurezza evitando di lasciarli accessibili a personale diverso da quello dell'impresa esecutrice; le chiavi di accensione dovranno essere rimosse dal quadro comandi.</p> <p>Nel caso di presenza di personale del committente o di altre imprese esecutrici o di utenti all'interno delle strutture, le aree (vani scala, corridoi) utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, voluminose, di dimensioni rilevanti dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte del referente del committente.</p> <p>Durante le ore di inattività gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno adottare opportune soluzioni atte a garantire la sicurezza dell'area di lavoro e di carico – scarico, in particolare non dovranno essere lasciate accessibili ai non addetti ai lavori attrezzature di lavoro e materiali; gli automezzi dovranno essere lasciati chiusi e non accessibili.</p> <p>Le attrezzature, i materiali e i prodotti non dovranno essere lasciati incustoditi né all'interno né all'esterno dell'area oggetto di intervento.</p> <p>È vietato accatastare materiali a ridosso di pareti/vetrate, di apparecchiature elettriche o di elementi che possono presentare un pericolo, se urtati.</p> <p>Qualora non vi sia la possibilità tecnica di eliminare dalle zone di transito gli ostacoli, i lavoratori della ditta esecutrice dovranno provvedere a segnalarli adeguatamente.</p>
Svolgimento dell'attività lavorativa	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di attrezzature di lavoro • Urti • Inciampo • Caduta • Elettrocuzione • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi • Circolazione di veicoli 	2	<p><u>Per agevolare alcune attività lavorative dalle ditte esecutrici nelle quali è prevista la chiusura di un'area specifica, il personale del committente provvederà alla transennatura della stessa a inizio giornata, in modo tale che gli stalli non risultino occupati da clienti, e alla rimozione delle delimitazioni a lavoro ultimato.</u></p> <p>Il personale dell'impresa esecutrice dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare di effettuare attività lavorative in locali o aree dove siano ancora presenti delle persone. Solo quando i suddetti locali verranno abbandonati, l'impresa procederà con gli interventi. Prima degli interventi all'interno dei locali, gli addetti dell'impresa esecutrice richiederanno l'allontanamento delle persone presenti e provvederanno a segregare l'area; • delimitare l'area di intervento con transenne mobili e/o nastro bicolore (bianco/rosso) e segnalare i lavori in corso e la presenza di persone con idonea cartellonistica; • ripetere la delimitazione e la segregazione delle aree in occasione dello spostamento o riposizionamento dell'area di lavoro; • svolgere le lavorazioni che possano precludere le uscite di emergenza e i percorsi d'esodo, durante l'orario di chiusura dell'attività. Nel caso in cui non sia possibile si dovranno preventivamente concordare con il committente le misure da adottare. • segnalare e segregare le aree a terra corrispondenti



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

		<p>alle proiezioni verticali delle zone soggette a possibili rischi di caduta di materiali dall'alto a seguito dell'attività svolta, garantendo un franco di almeno 3 metri dalla zona di possibile caduta, mediante l'utilizzo ad esempio di nastro bicolore, di transenne e di cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Inoltre in prossimità delle aree di lavoro dovrà essere presente un operatore a terra che vigili affinché personale non addetto ai lavori si avvicini o entri all'interno dell'area stessa.</p> <p>Le superfici di transito dovranno essere mantenute sgombre, ove ciò non sia possibile si dovrà evitare la presenza disordinata di materiale, cercando di limitare l'ingombro delle vie di passaggio.</p> <p>Il materiale e le attrezzature di lavoro dovranno essere posizionati in modo da non ostruire le vie di transito, le vie di fuga e le uscite di emergenza e i presidi antincendio.</p> <p>Nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, il personale dell'impresa esecutrice dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali d'uso e di manutenzione. Tali attrezzature non dovranno essere lasciate incustodite.</p> <p>Le eventuali attività lavorative del committente, in prossimità della zona di intervento, dovranno essere sospese per la durata dell'intervento.</p> <p>Il personale dell'impresa esecutrice non potrà circolare all'interno dei locali del committente che non sono oggetto dell'intervento e comunque non oltre il proprio orario di lavoro; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da del committente o autorizzato da esso.</p> <p><u>Nei parcheggi scoperti, le operazioni non potranno avere luogo - ovvero, dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza - in presenza di condizioni ambientali/meteo avverse (es. forte vento, superfici ghiacciate, ecc.) ovvero comunque in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività.</u></p>
<p>Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni e uscita.</p> <p>MISURE COMUNI A TUTTI I PARCHEGGI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Circolazione di veicoli • Investimento • Urti • Presenza di terzi 	<p>2</p> <p>Al termine dell'attività gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno comunicare al referente del committente che le operazioni sono state ultimate e che l'area è di nuovo completamente fruibile.</p> <p>Nell'allontanamento dalle aree di lavoro, che comportino il trasporto e la movimentazione di attrezzature e materiali, il personale dell'impresa esecutrice si dovrà assicurare che lungo il percorso da compiere non sia presente personale del committente, personale di altre imprese esecutrici e utenti. In caso riscontri la loro presenza attenderà il loro allontanamento dalla zona di lavoro.</p> <p>A lavori ultimati, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta, ecc..</p> <p>Il personale dell'impresa esecutrice non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale del committente o autorizzato da esso.</p>




APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>Durante l'uscita da ciascun parcheggio, elencate nei paragrafi successivi, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dalla segnaletica verticale ed orizzontale presente.</p> <p>Il limite massimo di velocità consentito è di 10 km/h. Ove la situazione lo richieda od ove prescritto gli autisti procedere a passo d'uomo.</p> <p>Nel caso di presenza di persone nelle aree di uscita e di manovra dell'automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere il loro allontanamento.</p>
<p>Allontanamento da "PARK PORTE CONTARINE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>②</p>	<p>L'uscita delle vetture si trova in posizione opposta rispetto a quella dedicata all'entrata:</p> 
<p>Allontanamento da "COND. CENTRAL PARK"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>②</p>	<p>L'uscita dei veicoli si trova in una posizione diversa dall'ingresso all'interno del corpo centrale della rampa elicoidale; come per l'ingresso, anche l'uscita ha una corsia dedicata che porta direttamente su via Annibale da Bassano:</p> 



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			
Allontanamento da "PARK FIERA NORD"	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	2	<p>I due varchi dedicati all'uscita dei veicoli si trovano accanto ai varchi di entrata:</p> 
Allontanamento da "PARK FIERA SUD"	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	2	<p>Come per l'ingresso, anche l'uscita dei veicoli ha una corsia dedicata, dotata di un impianto di barriere automatiche, collegata alla rampa che porta direttamente su via Luigi Piccinato:</p> 




APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

<p>Allontanamento da "PARK TOMMASEO"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>L'uscita dei veicoli ha una corsia dedicata, adiacente alla corsia di ingresso, dotata anch'essa di un impianto di barriere automatiche e collegata alla rampa che porta direttamente su via Niccolò Tommaseo:</p> 
<p>Allontanamento da "PARK TRIBUNALE SUD"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>L'uscita dedicata ai veicoli coincide con l'ingresso ed è collegata alla rampa che porta direttamente su via Luigi Piccinato.</p> <p>Le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione durante l'uscita con i propri autocarri in modo da evitare la collisione con possibili veicoli in ingresso.</p> 




APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

<p>Allontanamento da "PARK DEL SOLE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>L'uscita dei veicoli dai tre settori del piano interrato avviene attraverso n° 2 uscite, una per il settore A e B e una per il settore C, poste di fronte ai due accessi:</p> 
<p>Allontanamento da "PARK CAMPER PONTE-VIGODARZERE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>L'uscita dedicata ai camper si trova alla fine del parcheggio a raso terra, in prossimità del varco di ingresso:</p> 
<p>Allontanamento da "PARK PIAZZA INSURREZIONE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>Il varco dedicato all'uscita dei veicoli dal parcheggio si trova in posizione diametralmente opposta rispetto ai due varchi di ingresso ed è dotato di un sistema di barriere automatizzate.</p> 



APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Allontanamento da "PARK DIGIONE"	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	2	<p>L'uscita dal piano interrato dedicata ai veicoli coincide con l'ingresso ed è collegata alla rampa che porta direttamente su via Digione.</p> <p>Le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione durante l'uscita con i propri autocarri in modo da evitare la collisione con possibili veicoli in ingresso.</p> 
Allontanamento da "PARK CONCIAPELLI"	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	2	<p>L'uscita dei veicoli ha una corsia dedicata, adiacente alla corsia di ingresso e collegata alla rampa che porta direttamente su Riviera dei Mugnai.</p> <p>Le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione durante l'uscita con i propri autocarri in modo da evitare la collisione con possibili veicoli in ingresso.</p> 
Allontanamento da "PARK DE GASPERI"	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	2	<p>L'uscita dal piano interrato dedicata ai veicoli coincide con l'ingresso ed è collegata alla rampa che porta direttamente su Piazza A. De Gasperi.</p> <p>Le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione durante l'uscita con i propri autocarri in modo da evitare la collisione con possibili veicoli in ingresso e/o la presenza di pedoni lungo la rampa.</p> 

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

<p>Allontanamento da "PARK CORSO DEL POPOLO – STAZIONE SUD"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>L'uscita dal piano interrato dedicata ai veicoli coincide con l'ingresso ed è collegata alla rampa che porta direttamente su Corso del Popolo.</p> <p>Le ditte esecutrici dovranno prestare attenzione durante l'uscita con i propri autocarri in modo da evitare la collisione con possibili veicoli in ingresso e/o la presenza di pedoni lungo la rampa.</p> 
<p>Allontanamento da "PARK SARPI"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi 	<p>2</p>	<p>Il varco dedicato all'uscita dei veicoli dal parcheggio si trova accanto al varco di ingresso.</p> 

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Macchine e attrezzature utilizzate:			
Tutte le attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, colpi, impatti, compressioni • Elettrocuzioni • Tagli • Lesioni 	2	<p>Le attrezzature dovranno essere utilizzate conformemente a quanto prescritto nel libretto d'uso e manutenzione.</p> <p>Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge.</p> <p>Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.</p> <p>Le attrezzature non dovranno essere lasciate incustodite. Al termine del loro utilizzo dovranno essere riposte in luogo sicuro e comunque non accessibile ai non addetti ai lavori.</p> <p>Per le attrezzature alimentate a corrente elettrica al termine dell'utilizzo o in caso di pause si dovrà provvedere a scollegarle dalla presa di corrente.</p> <p>Le eventuali chiavi di accensione delle attrezzature dovranno essere rimosse dal quadro comandi qualora le attrezzature non siano utilizzate e sorvegliate.</p> <p>Nell'utilizzo di elettroattrezzi alimentati con predisposizione di cavi di prolunga, questi ultimi dovranno essere raggruppati e contenuti in modo tale da non creare intralcio, anche temporaneo, alle lavorazioni ed al passaggio del personale che opera nelle adiacenze.</p> <p>Durante l'utilizzo delle attrezzature le stesse non dovranno precludere l'accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell'attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.</p>
Attrezzi d'uso manuale	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, colpi, ecc. • Tagli • Lesioni 	1	<p>Le eventuali attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite sul luogo delle operazioni.</p> <p>Utilizzare le attrezzature solo per lo scopo per cui sono state progettate e realizzate.</p> <p>Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre in apposita custodia.</p>
Attrezzature alimentate elettricamente	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, colpi, impatti, compressioni • Elettrocuzioni 	2	<p>Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V).</p> <p>Controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione.</p> <p>Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.</p> <p>Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro.</p> <p>Segnalare eventuali malfunzionamenti</p> <p>Dopo l'uso scollegare elettricamente l'utensile.</p>
Scala portatile	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore e ribaltamento o scala • Caduta di oggetti • Ribaltamento 	2	<p>Prima di utilizzare la scala portatile l'operatore dovrà verificarne l'integrità, controllando tra l'altro la presenza degli elementi antidrucciolo, l'integrità dei montanti, dei gradini e del sistema di trattenuta, la pulizia dei gradini.</p> <p>Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi alla scala.</p> <p>L'area di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata in modo da impedire l'accesso, onde evitare interferenze con il del committente.</p> <p>L'attrezzatura utilizzata sulla scala dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta.</p> <p>Durante l'utilizzo della scala la stessa non dovrà precludere</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>l'accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell'attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.</p> <p>Prima di iniziare delle lavorazioni all'esterno dell'edificio gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l'operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall'allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..</p>
Avvitatore, trapano	<ul style="list-style-type: none"> • Inciampo, caduta • Cesoiamenti per contatti accidentali con l'attrezzatura • Ipoacusia e patologie collegate per esposizione al rumore • Esposizione a materiale polverulento 	①	<p>L'avvitatore e il trapano, dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d'uso e manutenzione.</p> <p>Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite.</p> <p>Le lavorazioni dovranno essere effettuate in assenza di personale del committente e/o di terzi ove ciò non sia possibile le aree di lavoro e di intervento dovranno essere segregate, mediante ad esempio apposizione di catenella bicolore, e segnalate.</p> <p>Prima di effettuare gli interventi con il trapano gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno controllare che gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua) ove si deve intervenire siano disattivati e dovranno verificare il passaggio di eventuali impianti tecnologici all'interno della muratura su cui effettuare l'intervento.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell'attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell'utensile.</p> <p>Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre nella loro custodia.</p>
Flessibile	<ul style="list-style-type: none"> • Punture, tagli, abrasioni • Rumore • Polvere • Elettrocuzione • Incendio, esplosione 	②	<p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno utilizzare il flessibile allontanando preventivamente eventuali materiali infiammabili o combustibili e predisponendo adeguata segregazione corrispondente alla zona di ricaduta delle scintille.</p> <p>Durante l'uso gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno operare in posizione stabile provvedendo a bloccare adeguatamente il pezzo in lavorazione.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell'attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell'utensile.</p> <p>Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre nella loro custodia.</p>
Trabattello	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore • Caduta di oggetti • Ribaltamento 	②	<p>Prima di utilizzare il trabattello l'operatore dovrà verificarne l'integrità degli elementi e il montaggio a regola d'arte (come da libretto d'uso e manutenzione).</p> <p>Durante le operazioni, che richiedono l'utilizzo del trabattello, in zone in cui vi sia la possibilità di passaggio di persone non addette, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l'installazione di idonea barriera onde evitare interferenze con il personale del committente e/o di altre imprese esecutrici.</p> <p>Per le operazioni di scarico degli elementi del trabattello dall'automezzo di trasporto potrà essere utilizzata parte dell'area di parcheggio che dovrà essere delimitata e interdetta al personale</p>


APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>non addetto ai lavori.</p> <p>Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi al trabattello.</p> <p>L'attrezzatura utilizzata sul trabattello dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta.</p> <p>È vietato effettuare spostamenti del trabattello con operatori ancora presenti sull'apprestamento.</p> <p>Durante l'uso le ruote del trabattello dovranno essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti</p> <p>Durante l'utilizzo del trabattello lo stesso non dovrà precludere l'accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell'attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.</p> <p>Prima di iniziare delle lavorazioni all'esterno dell'edificio gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l'operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall'allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..</p> <div data-bbox="726 1102 1372 1500"> </div>
Ponti su cavalletti	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore • Ribaltamento • Caduta di oggetti • Investimento del personale a terra 	2	<p>Prima di utilizzare i ponti su cavalletti verificarne l'integrità degli elementi e il montaggio a regola d'arte, controllando tra l'altro l'integrità del tavolato utilizzato per la realizzazione dell'impalcato.</p> <p>Durante le operazioni in cui vi sia la possibilità di passaggio di personale del committente, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata.</p> <p>Durante l'utilizzo dei ponti su cavalletti gli stessi non dovranno precludere l'accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell'attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.</p> <p>I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.</p> <p>La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.</p> <p>La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.</p> <p>È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.</p>  <p>0,20 max 0,20 max 0,90 min 2,00 max 3,60 max con tavole da 0,05 x 0,30 x 4,00</p>
Piaffaforma aerea mobile	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore dall'alto • Caduta di oggetti dall'alto • Investimento del personale a terra 	2	<p>La piaffaforma aerea dovrà essere utilizzata secondo quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della macchina.</p> <p>Prima di procedere nell'intervento l'impresa esecutrice dovrà avvertire il committente ed ottenere autorizzazione all'accesso all'area.</p> <p>Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi entro il raggio di azione della piaffaforma.</p> <p>L'area di lavoro e l'area di proiezione dello sbraccio del cestello dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l'installazione di idonea barriera in modo da impedire l'accesso, anche accidentale, a personale del committente e/o di altre imprese esecutrici e/o di terzi.</p> <p>L'attrezzatura utilizzata sulla piaffaforma dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta.</p> <p>Durante l'utilizzo della piaffaforma aerea la stessa non dovrà precludere l'accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell'attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.</p> <p>Prima di iniziare le lavorazioni si dovrà verificare la base di appoggio e qualora sia necessario interporre delle tavole per la ripartizione dei carichi sul terreno.</p> <p>È vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • salire sulla piaffaforma già sviluppata; • discendere dalla piaffaforma non ancora in posizione di riposo; • l'accesso alla piaffaforma contemporaneo di due persone (se non espressamente previsto); • aggiungere sovrastrutture per aumentare l'altezza raggiungibile; • utilizzare l'apparecchio in presenza di forte vento; • sollecitare il braccio con sforzi laterali; • spostare il mezzo con la piaffaforma non in posizione di riposo o con l'operatore a bordo; <p>Prima di iniziare delle lavorazioni all'esterno dell'edificio gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l'operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall'allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Saldatrice elettrica	<ul style="list-style-type: none"> • Ustioni • Esposizione a polveri • Esposizione a fumi di saldatura • Incendio 	2	<p>Le operazioni di saldatura dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal committente.</p> <p>La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell'impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il referente del committente per ottenere autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni.</p> <p>I passaggi, corridoi e uscite di emergenza non dovranno essere intralciati con il cavo di alimentazione.</p> <p>Nelle pause di lavoro gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno interrompere l'alimentazione elettrica e mettere in sicurezza l'attrezzatura di lavoro.</p>
Saldatrice ossiacetilenica	<ul style="list-style-type: none"> • Ustioni • Esposizione a polveri • Esposizione a fumi di saldatura • Incendio 	2	<p>Le operazioni di saldatura dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal committente.</p> <p>La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro e di ricaduta delle scintille non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell'impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il referente del committente per ottenere autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni.</p> <p>Prima dell'uso gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello e la funzionalità del riduttore di pressione.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno collocare le bombole in posizione stabile lontano da percorsi d'esodo e da uscite di emergenza.</p> <p>Le bombole dovranno essere trasportate vincolate nell'apposito carrello.</p> <p>Le bombole di acetilene dovranno essere posizionate ad una distanza minima di dieci metri dalla fiamma, riducibili a cinque metri nei casi in cui siano protette contro le scintille e l'irradiazione del calore o usate per lavori all'esterno.</p> <p>Collocare l'attrezzatura in luogo apposito e lontano da qualsiasi fonte di calore.</p> <p>Accertarsi che l'ambiente sia sufficientemente ventilato.</p> <p>Durante le pause di lavoro gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas.</p> <p>Durante le lavorazioni che prevedono l'utilizzo del cannello gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno tenere in prossimità dell'area di lavoro un estintore di adeguata capacità estinguente.</p> <p>Le lavorazioni che prevedono l'utilizzo di fiamma libera dovranno terminare almeno due ore prima del termine della giornata lavorativa.</p> <p>Al termine delle lavorazioni e prima di allontanarsi dall'edificio al termine della giornata, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno verificare che la zona sottoposta a lavorazione si sia raffreddata e</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			che non siano presenti focolai di incendio.
Cannello a gas	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a calore e fiamme • Incendio, esplosione • Esposizione a gas e vapori 	2	<p>Le operazioni che prevedono l'uso di fiamme libere dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal committente.</p> <p>La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro e di ricaduta delle scintille non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell'impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il referente del committente per ottenere autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni.</p> <p>Prima dell'uso gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello e la funzionalità del riduttore di pressione.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno utilizzare il cannello allontanando preventivamente eventuali materiali infiammabili o combustibili ed evitando di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas.</p> <p>È vietato utilizzare la fiamma per scaldare la bombola contenente il gas.</p> <p>La bombola del gas dovrà essere mantenuta in posizione verticale nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore e dovrà essere rimossa e posizionata in adeguato deposito al termine della giornata lavorativa o in tutti i casi in cui presso l'area di lavoro non sia presente personale dell'impresa esecutrice.</p> <p>Durante le pause di lavoro gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas.</p> <p>Durante le lavorazioni che prevedono l'utilizzo del cannello gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno tenere in prossimità dell'area di lavoro un estintore di adeguata capacità estinguente.</p> <p>Le lavorazioni che prevedono l'utilizzo di fiamma libera dovranno terminare almeno due ore prima del termine della giornata lavorativa.</p> <p>Al termine delle lavorazioni e prima di allontanarsi dall'edificio al termine della giornata, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno verificare che la zona sottoposta a lavorazione si sia raffreddata e che non siano presenti focolai di incendio.</p>
Automezzi	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, colpi, impatti, compressioni • Tagli • Lesioni • Ribaltamento 	3	<p>Gli automezzi dovranno essere utilizzati da personale formato ed addestrato al suo uso.</p> <p>Nell'utilizzo l'addetto dell'impresa esecutrice dovrà seguire le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante l'utilizzo dovranno essere funzionanti l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro. • Prestare attenzione alle condizioni del terreno prospiciente la macchina, onde evitare scivolamenti/cadute sul piano di lavoro. • Assicurarsi che nella zona di lavoro le eventuali linee elettriche aeree rimangano sempre ad una distanza non inferiore a quella prevista dall'allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. • Controllare, prima di iniziare la movimentazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimità della macchina siano al di fuori del raggio di azione della stessa; comunque azionare prima il segnalatore acustico.

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<ul style="list-style-type: none"> • Prima di iniziare il lavoro valutare sempre le condizioni del terreno. • Utilizzare la macchina sempre a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo. • Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, accertarsi che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale. <p>In caso di arresto della macchina, inserire il freno, togliere le chiavi; non abbandonare mai la macchina con il motore acceso. Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare avviamenti a personale non autorizzato.</p>
Sostanze e prodotti utilizzati:			
Cemento, resine, oli disarmanti, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza del personale del committente • Utilizzo di sostanze chimiche 	1	<p>I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale del committente e garantendo un adeguato arrieggiamento dei locali durante il loro utilizzo.</p> <p>Nel caso di aerodispersione di polveri, dovrà essere delimitato il locale oggetto d'intervento in maniera tale da impedire la dispersione di polveri all'interno delle strutture. In corrispondenza delle porte di accesso al locale dovrà essere apposta segnaletica di "Divieto di accesso ai non addetti ai lavori".</p> <p>Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza).</p> <p>Le sostanze pericolose condotte all'interno dell'area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi, ecc.) ove in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana.</p> <p>In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali.</p> <p>I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere.</p>
Acetilene	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Esplosione 	2	<p>Le bombole dei gas tecnici devono essere conservate in luoghi sicuri, essere protette contro le cadute, possedere tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa in vigore. Le bombole vuote devono essere chiaramente distinte da quelle piene e riportate all'area di deposito all'uopo allestita alla fine del turno di lavoro; tale area deve essere protetta dai raggi solari.</p> <p>Tali depositi devono avere la segnaletica di pericolo, divieto ed indicazione in base ai prodotti presenti.</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

Carburanti per attrezzature a scoppio	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Utilizzo da parte di non addetti ai lavori 	2	<p>I carburanti dovranno essere trasportati e conservati in appositi contenitori. Il deposito degli stessi dovrà avvenire in aree delimitate e segnalate e non accessibili a non addetti ai lavori.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno effettuare l'attività di travaso a motore freddo o con l'adozione di mezzi che evitino lo sversamento dei liquidi combustibili su parti calde.</p> <p>In caso di sversamento a terra di liquido lo stesso dovrà essere prontamente adsorbito con appositi materiali.</p> <p>È vietato lo sversamento a terra ed all'interno di tombini, condotte fognarie, canali di scolo, ecc..</p>
Deposito e movimentazione materiali:			
Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di sostanze chimiche da personale non autorizzato • Utilizzo di attrezzature di lavoro da personale non autorizzato 	1	<p>Il personale dell'impresa esecutrice dovrà prestare particolare attenzione a non lasciare incustoditi i prodotti e le attrezzature di lavoro e provvedere a rimuoverle una volta terminato l'utilizzo.</p> <p>I materiali utilizzati e le attrezzature durante le pause che prevedono l'assenza di personale dell'impresa esecutrice dalla zona di lavoro (ad esempio pausa pranzo), dovranno essere rimosse dalla stessa e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori. Tali zone potranno essere eventualmente concordate con il referente del committente.</p> <p>I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.</p> <p>Le attrezzature e/o materiali dovranno essere disposti in modo tale da non ostruire i passaggi, corridoi, le vie di fuga, le uscite di emergenza e l'accesso ai presidi antincendio o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori presso i locali.</p> <p>Il deposito del materiale e/o delle attrezzature necessarie alle lavorazioni dovrà avvenire solo in aree delimitate e segnalate, e comunque in modo da non ostruire i percorsi per l'esodo e le uscite di emergenza e l'accesso ai presidi antincendio.</p> <p>In particolare, salvo diverse autorizzazioni concordate il committente, all'interno dei locali è vietato: fumare, utilizzare fiamme libere e introdurre sostanze infiammabili ed esplosive, effettuare la ricarica delle batterie di apparecchiature elettriche, aumentare il carico d'incendio con l'introduzione di materiale combustibile.</p>
Interferenze con terzi:			
Presenza di personale del committente e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti (clienti dei parcheggi)	<ul style="list-style-type: none"> • Inciampi, urti • Scivolamenti • Caduta di oggetti • Ribaltamenti 	3	<p>Gli addetti dell'impresa esecutrice inizieranno l'attività lavorativa nei locali in cui non vi è la presenza di personale del committente, di altre imprese o clienti dei parcheggi.</p> <p>Nelle parti comuni, corridoi, etc., il personale adibito all'intervento dovrà delimitare l'area di intervento con appositi dispositivi, ad esempio catenella bicolore, e provvedere all'installazione provvisoria di segnali di avvertimento di lavori in corso e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Durante l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa, per nessuna ragione va consentito al personale del committente e/o di altre imprese esecutrici e di altre persone eventualmente presenti di accedere all'area di lavoro.</p> <p>Qualora sia necessario l'ingresso del personale del committente o di altre imprese esecutrici ciò dovrà essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice ed avvenire al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività lavorativa dell'impresa.</p> <p>Nel caso in cui sia necessario l'intervento di personale di altre</p>

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>imprese o del committente durante l'orario di lavoro, il personale dell'impresa esecutrice dovrà momentaneamente sospendere le lavorazioni spegnendo e mettendo in sicurezza le attrezzature e mettendo in sicurezza i locali.</p> <p>Le attrezzature, i materiali, le sostanze chimiche non dovranno essere lasciati incustoditi. Inoltre, non dovranno ridurre le dimensioni delle vie di transito, dei percorsi d'esodo e non dovranno precludere l'accesso alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio.</p> <p>In caso di interferenza con terzi, le aree di lavoro e i depositi di materiale ed attrezzature di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate, ad esempio, mediante l'installazione di catenella bicolore e apposizione di segnaletica recante il divieto di accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Le lavorazioni rumorose dovranno essere svolte fuori dell'orario di lavoro o comunque in assenza di personale del committente e/o di altre imprese esecutrici.</p> <p>A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre e libere da attrezzature, materiali, etc. Gli addetti dell'impresa esecutrice provvederanno al ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.</p> <p>Gli addetti delle imprese esecutrici dovranno, inoltre, adottare le seguenti misure di prevenzione protezione, al fine di eliminare o rendere comunque minimi i rischi di interferenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di rispettare le misure di prevenzione e sicurezza indicate nel DUVRI; • concordare le tempistiche di intervento e di accesso ai locali con il committente, onde evitare eventuali sovrapposizioni e interferenze con le altre attività esercitate all'interno dell'edificio; • obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito; • divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; • disporre eventuali attrezzature e/o materiali in modo tale da non ostruire o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori; • divieto di manomettere cavi, prese elettriche o quadri elettrici; • obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni, segnaletiche ed in specie ai divieti e prescrizioni indicati nei cartelli segnaletici presenti all'interno dei parcheggi e del sistema viario; • divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o attrezzature. Gli interventi manutentivi che richiedono la rimozione dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni dovranno essere preventivamente concordati con il committente e eseguiti secondo quanto riportato nelle schede specifiche; • divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; • sono vietati interventi che comportino la modifica e/o manomissione degli impianti presenti (elettrico, idraulico, ecc); ove ciò sia necessario sarà cura dell'impresa esecutrice richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione da parte del
--	--	--	---

APS Holding S.p.A.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova	Revisione n. 02 – Aprile 2024

S01 Prescrizioni generali per lavorazioni da svolgere

			<p>committente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di usare dispositivi di protezione individuale, previsti dalla valutazione aziendale, eventualmente integrati con quelli necessari ad una sicura permanenza nei locali ed all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento; • obbligo di esporre, durante tutta la permanenza all'interno dell'edificio, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; • obbligo di effettuare il taglio di materiali (legno, ceramica, metalli, ecc.) presso le aree di taglio predisposte all'esterno. La diffusione di polveri dovrà essere ridotta con l'uso di idonei sistemi di aspirazione; • obbligo di effettuare le eventuali lavorazioni, previa autorizzazione del committente, con fiamme libere o che possono dar luogo a scintille (cannello ossiacetilenico, smerigliatrici, seghe circolari, ecc.) nei luoghi esterni previsti, controllando che non ci siano infiltrazioni di gas sfuggiti da bombole né materiali infiammabili nelle vicinanze. Si richiede, inoltre, l'uso di schermi di protezione attorno alla postazione di lavoro; • segnalare immediatamente al committente eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dall'impresa esecutrice in sito, con l'obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause.
--	--	--	--

Ditta incaricata:	Data:
<p><i>Timbro e firma del legale rappresentante</i></p>	